



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
w TORUNIU**

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
tel. (56) 622 50 29, 622 33 12, 658 62 56; fax (56) 62 222 47
e-mail :psse.torun@pis.gov.pl www.torun.psse.gov.pl



AB 583

Strona 1/1
Toruń, dnia 07.07.2020 r.

Sprawozdanie z poboru i badania próbki Nr 758/S/HK/2020

Zleceniodawca: **Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ul. św. Józefa 26, 87-100 Toruń**
Podstawa wykonania badania: nr zlecenia IV/S/HK/2020 z dnia 10.01.2020 r.
Miejsce pobrania próbki: 87-100 Toruń, ul. św. Józefa 26, ZSMEiE
Punkt pobrania: szatnia męska, trzeci natrysk z lewej strony
Nr próbki/ rodzaj próbki: Nr 758/S/HK/2020/ próbka jednorazowa
Nr próbki klienta: nie podano
Obiekt badany: basen kąpielowy
Metoda pobrania zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007
Status metody poboru próbek: A
Warunki środowiskowe podczas poboru próbki mające wpływ na wyniki badań: opady deszczu, temp. powietrza 18,0°C,
temp. wody 38,4°C^{i/s}
Próbkobiorca: Rafał Niekraś, mł. asystent, PSSE Toruń
Transportujący próbkę: Rafał Niekraś, mł. asystent, PSSE Toruń
Osoba obecna przy poborze ze strony Zleceniodawcy: Jan Sznel³⁾
Stan próbki w chwili przyjęcia do badań: próbka prawidłowa
Data pobrania/ dostarczenia próbki do badań: 24.06.2020 r. godz. 09:20 / 24.06.2020 r. godz. 10:30
Data przyjęcia próbki do badań: 24.06.2020 r. godz. 10:30
Data rozpoczęcia/data zakończenia badania: 24.06.2020 r. / 06.07.2020 r.
Cel badania: Spełnienie wymagań jakości wody na pływalniach w stosunku do dopuszczalnych wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (DzU 2015, poz.2016)
Data sporządzenia sprawozdania: 07.07.2020 r.
Sprawozdanie sporządził/a: Aleksandra Trzeciak



Lp.	badana cecha	metoda badania	jednostka miary	wynik badania	niepewność rozszerzona metody	wartość parametryczna ²⁾
1.	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres: od 1 jtk/100ml Metoda filtracji membranowej	PN- EN ISO 11731-2:2008 ^{ARWZ}	jtk/ 100 ml	nie wykryto	-	poniżej 100

jtk – jednostki tworzące kolonie

koniec sprawozdania z badań

KIEROWNIK
Sekcji Badania Środowiska Komunalnego

Sprawozdanie autoryzował: mł. asystent Anna Cieplińska...

mgr Anna Wądziańska
... higienista i epidemiolog ...
zatwierdzający sprawozdanie

Niniejsze sprawozdanie dotyczy próbki poddanej pobraniu i badaniu.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Opis zastosowanych symboli:

²⁾ - najwyższa dopuszczalna wartość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 (DzU z 2015 r., poz. 2016)

³⁾ - informacje dostarczone przez klienta

A – metoda badań zamieszczona w zakresie akredytacji Nr AB 583 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

NA – nieakredytowana

R – metoda referencyjna

NR – metoda inna niż referencyjna

i/s – in-situ: badanie wykonane w terenie

W – norma wycofana bez zastąpienia

WZ – norma wycofana z zastąpieniem

Oddział Laboratoryjny PSSE w Toruniu

ul. Kopernika 9; 87-100 Toruń

tel. (56) 653 93 76 do 78, fax (56) 653 93 78 e-mail: lab@torun.psse.gov.pl

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 583

wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02